

令和2年 4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	(t)
不燃ごみ	15.57 (t)
粗大ごみ	(t)
し尿等汚泥	(t)
その他 ()	(t)
その他 ()	(t)
その他 ()	(t)
その他 ()	(t)
その他 ()	(t)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
		地下水(上流部)	地下水(下流部)
採取場所		地下水(上流部)	地下水(下流部)
採取日	令和2年 4月24日	令和2年 4月24日	令和2年 4月24日
検査結果が得られた日	令和2年 5月15日	令和2年 5月15日	令和2年 5月15日
電気伝導率 ^{※4}		58 mS/m	65 mS/m
塩化物イオン濃度 ^{※4}		58 mg/L	70 mg/L
水素イオン濃度(pH)	8.1		
生物化学的酸素要求量	1.6 mg/L		
化学的酸素要求量	3.3 mg/L		
浮遊物質量	0.5未満 mg/L		
窒素含有量	2.2 mg/L		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容 ^{※2}			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水		地 下 水 等	
	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
採取場所	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
採取年月日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
検査結果が得られた日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
水質検査結果	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
異状の有無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}		年 月 日	年 月 日	

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸出液処理設備
	点 検 日	R2. 4. 30	R2. 4. 30	R2. 4. 30
異状の有無	無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※2}				