

水質検査結果[一般廃棄物最終処分場]

水質の区分			放流水			地下水等			
採取場所の略称		基準値 (1リットルにつき)	採取場所の略称		地下水(上流部)	地下水(下流部)	基準値(廃止基準)(1リットルにつき)		
採取年月日		令和5年10月25日 ※37は令和5年7月20日	採取年月日		令和5年7月28日 ※26は令和5年7月20日	令和5年7月28日 ※26は令和5年7月20日	年 月 日		
測定結果が得られた日		令和5年11月15日 ※37は令和5年8月9日	測定結果が得られた日		令和5年8月31日 ※26は令和5年8月9日	令和5年8月31日 ※26は令和5年8月9日	年 月 日		
1	カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.03mg/L以下	1	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下	
2	シアン化合物	0.1未満	1mg/L以下	2	全シアン	検出されず	検出されず	検出されないこと	
3	鉛及びその化合物	0.005未満	0.1mg/L以下	3	鉛	0.005未満	0.005未満	0.01mg/L以下	
4	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005mg/L以下	4	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.05mg/L以下	
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	1未満	30mg/L以下	5	六価クロム	0.01未満	0.01未満	0.01mg/L以下	
6	フェノール類含有量	0.2未満	5mg/L以下	6	砒素	0.005未満	0.005未満	0.0005mg/L以下	
7	銅含有量	0.009	3mg/L以下	7	アルキル水銀	検出されず	検出されず	検出されないこと	
8	亜鉛含有量	0.05	2mg/L以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されず	検出されず	検出されないこと	
9	溶解性鉄含有量	0.01	10mg/L以下	9	トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.03mg/L以下	
10	溶解性マンガン含有量	0.005未満	10mg/L以下	10	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/L以下	
11	クロム含有量	0.02未満	2mg/L以下	11	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08未満	8mg/L以下	12	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	
13	有機燐化合物	0.1未満	1mg/L以下	13	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下	
14	六価クロム化合物	0.02未満	0.5mg/L以下	14	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1mg/L以下	
15	砒素及びその化合物	0.005未満	0.1mg/L以下	15	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.1mg/L以下	
16	アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと	16	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	1mg/L以下	
17	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	0.003mg/L以下	17	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下	
18	トリクロロエチレン	0.002未満	0.1mg/L以下	18	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	
19	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.1mg/L以下	19	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/L以下	
20	ジクロロメタン	0.002未満	0.2mg/L以下	20	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下	
21	四塩化炭素	0.0002未満	0.02mg/L以下	21	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	
22	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.04mg/L以下	22	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	
23	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	1mg/L以下	23	セレン	0.002未満	0.002未満	0.01mg/L以下	
24	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.4mg/L以下	24	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下	
25	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	3mg/L以下	25	クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	
26	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.06mg/L以下	26	ダイオキシン	0.089	0.07	1pg-TEQ/L以下	
27	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.02mg/L以下						
28	チウラム	0.006未満	0.06mg/L以下						
29	シマジン	0.003未満	0.03mg/L以下						
30	チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg/L以下						
31	ベンゼン	0.001未満	0.1mg/L以下						
32	セレン及びその化合物	0.002未満	0.1mg/L以下						
33	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.5mg/L以下						
34	ほう素及びその化合物	0.76	10mg/L以下						
35	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	3.6	100mg/L以下						
36	大腸菌群数	820	3,000個/cm ³						
37	ダイオキシン	0.025	10pg-TEQ/L以下						