

【法第8条の3第2項】

一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日(更新日):令和7年5月28日
施 設 名 : 斐川クリーンステーション

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ (t)	31.95											
環境センター沈砂 (t)	0											
焼却灰等 (t)	0											
火災ごみ (t)	0											
その他 (海岸清掃ごみ)	0											

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月26日											
検査結果が得られた日			5月20日											
放流水	水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6	8.4											
	生物化学的酸素要求量(mg/L)	60以下	1.4											
	化学的酸素要求量(mg/L)	90以下	3.0											
	浮遊物質(mg/L)	60以下	0.5											
	窒素含有量(mg/L)	120以下	4.2											
地下水(上流部)	電気伝導率(mS/m)	-	20											
	塩化物イオン濃度(mg/L)	-	16											
	異常の有無		異常無											
地下水(下流部)	電気伝導率(mS/m)	-	10											
	塩化物イオン濃度(mg/L)	-	15											
	異常の有無		異常無											
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容														

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月30日											
擁壁等	異常無											
遮水工	異常無											
調整池	異常無											
浸出水処理設備	異常無											
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容												

最終処分場の残余埋立容量[規則第4条の5の2第4号リ]

項 目	測定を行った年月日	測定を行った結果
残余の埋立容量の測定	令和7年3月21日	21,838m ³

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	採取場所	採取年月日	検査結果が得られた日	水質検査結果	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
放流水	「水質検査結果」参照					
地下水等	「水質検査結果」参照					年 月 日