

【法第8条の3第2項】

一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日(更新日): 令和8年5月31日
施設名: 斐川クリーンステーション

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
不燃ごみ(t)	70.94	82.11										
環境センター沈砂(t)	-	-										
焼却灰等(t)	-	-										
火災ごみ(t)	0	0										
その他(海岸清掃ごみ)	0	0										

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月24日	5月12日										
検査結果が得られた日			5月15日	5月29日										
放流水	水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6	7.9(16°C)	8.1(18°C)										
	生物化学的酸素要求量(mg/L)	60以下	2.2	0.8未満										
	化学的酸素要求量(mg/L)	90以下	5.4	4.2										
	浮遊物質(mg/L)	60以下	0.5未満	0.5未満										
	窒素含有量(mg/L)	120以下	6.2	6.8										
地下水(上流部)	電気伝導率(mS/m)	-	12	18										
	塩化物イオン濃度(mg/L)	-	16	26										
		異常の有無	異常無	異常無										
地下水(下流部)	電気伝導率(mS/m)	-	22	22										
	塩化物イオン濃度(mg/L)	-	18	18										
		異常の有無	異常無	異常無										
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容														

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月30日	5月30日										
擁壁等	異常無	異常無										
遮水工	異常無	異常無										
調整池	異常無	異常無										
浸出水処理設備	異常無	異常無										
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容												

最終処分場の残余埋立容量[規則第4条の5の2第4号リ]

項目	測定を行った年月日	測定を行った結果
残余の埋立容量の測定	令和8年3月	20,939m ³

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	採取場所	採取年月日	検査結果が得られた日	水質検査結果	異常の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容
放流水						
「水質検査結果」参照						
地下水等						年月日
「水質検査結果」参照						