

令和3年 7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日:令和3年 8月 3日

施設名:神西一般廃棄物埋立処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
可燃ごみ	(t)
不燃ごみ	122.43 (t)
粗大ごみ	(t)
環境センター沈砂	(t)
焼却灰等	424.43 (t)
火災ごみ	(t)
その他 ()	(t)
その他 ()	(t)
その他 ()	(t)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
		地下水(上流部)	地下水(下流部)
採取場所			
採取日	令和3年 7月16日	—	令和3年 7月16日
検査結果が得られた日	令和3年 8月 3日	—	令和3年 8月 3日
電気伝導率 ^{※4}		— mS/m	13 mS/m
塩化物イオン濃度 ^{※4}		— mg/L	4.5 mg/L
水素イオン濃度(pH)	7.8		
生物学的酸素要求量	4.6 mg/L		
化学的酸素要求量	18 mg/L		
浮遊物質	19 mg/L		
窒素含有量	11 mg/L		
異状の有無		有・無	有・無
		年 月 日	年 月 日
		大雨による影響で測定不能。	
必要な措置を講じた日付とその内容 ^{※2}			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
採取年月日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
検査結果が得られた日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
水質検査結果	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
異状の有無		無	無
		年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※2}			

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
	点検日	R3. 7. 30	R3. 7. 30	R3. 7. 30
異状の有無	無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 ^{※2}				