

令和3年10月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	(t)
不燃ごみ	167.84 (t)
粗大ごみ	(t)
環境センター沈砂	56.07 (t)
焼却灰等	420.23 (t)
火災ごみ	(t)
その他( )	(t)
その他( )	(t)
その他( )	(t)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
		地下水(上流部)	地下水(下流部)
採取場所			
採取日	令和3年10月21日	—	令和3年10月21日
検査結果が得られた日	令和3年10月28日	—	令和3年10月28日
電気伝導率 <sup>※4</sup>		— mS/m	21 mS/m
塩化物イオン濃度 <sup>※4</sup>		— mg/L	11 mg/L
水素イオン濃度(pH)	8.3		
生物学的酸素要求量	7.5 mg/L		
化学的酸素要求量	22 mg/L		
浮遊物質	23 mg/L		
窒素含有量	16 mg/L		
異状の有無		有・無	有・無
		年月日	年月日
		大雨による影響で測定不能。	
必要な措置を講じた日付とその内容 <sup>※2</sup>			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
採取年月日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
検査結果が得られた日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
水質検査結果	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
異状の有無		無	無
		年月日	年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>			

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
	点検日	R3.10.31	R3.10.31	R3.10.31
異状の有無	無	無	無	無
	年月日	年月日	年月日	年月日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 <sup>※2</sup>				