

学校敷地内におけるブロック塀等の緊急点検結果について

6 月 1 8 日の大阪府北部を震源とする地震により、大阪府高槻市の小学校においてブロック塀が倒壊し、女子児童が死亡する事故が発生しました。

これを受けて、文部科学省から 6 月 1 9 日付けでブロック塀の緊急点検を実施するよう通知がありました。

下記のとおり緊急点検を実施しましたので、その結果を報告します。

1. 点検日

6 月 2 1 日 (木) ～ 2 2 日 (金)

2. 点検内容

- ・耐震対策の状況 (建築基準法施行令への適合状況)
- ・劣化・損傷の状況

3. 点検対象施設

区分	施設数	点検対象施設数	点検対象施設名
小学校	3 6 校	7 校	今市、大津、朝山、大社、西野、中部、出東
中学校	1 4 校	2 校	第三、河南
幼稚園	2 7 園	4 園	今市、大津、平田、出東
計	7 7 施設	1 3 施設	

4. 点検結果

区分	適合	法令不適合	劣化・損傷
小学校	2校 (大津、出東)	5校 (今市、朝山、大社、西野、中部)	なし
中学校	2校 (第三、河南)	なし	なし
幼稚園	2園 (大津、出東)	2園 (今市、平田)	なし
計	6施設	7施設	—

※主な法令不適合事項：定められた間隔で控壁が設置されていないなど

5. 今後の対応

- (1) 法令不適合のブロック塀については、改修、撤去(フェンス等に改築)します。
- (2) 改修工事はできるだけ早期に実施し、8 月末までに全ての工事を完了します。
- (3) 工事が完了するまでの間は、立入禁止措置を講じるなどの注意喚起を行います。

6. 学校施設以外の施設の対応

各施設の管理者において安全点検を実施し、適正な安全対策を講じるよう指示しました。(防災安全課・建築住宅課)