

ひかわ美人の湯の営業再開について

ひかわ美人の湯は、浴室ガラス窓落下による応急修繕と安全確認のため、8月31日(月)から休館していましたが、施設の応急修繕が終了し、安全が確認されたため、下記のとおり営業を再開しましたのでお知らせします。

記

1. 施設名 ひかわ美人の湯(出雲市斐川町学頭 3646 番地 1)

2. 再開日時 令和2年(2020)9月15日(火)10:00～

3. 経緯について

ひかわ美人の湯男湯において、8月31日(月)13時10分頃、浴室壁面のガラス窓が内湯浴槽に落下し、破損しました。

入浴客が発見し、支配人が現場の状況及び負傷者の確認を行いました。当時、男湯には3名(脱衣所1名、浴室内洗い場1名、露天風呂1名)の入浴客がいましたが、内湯浴槽内に入浴客はおらず、負傷者はありませんでした。

危険防止のため、ひかわ美人の湯全館を安全が確認できるまで臨時休館としました。

4. 点検結果について

点検の結果、落下した窓と同一の木枠窓(男湯3枚、女湯4枚)、ガラス窓横の柱や梁の一部についても腐食があることが判明し、男湯の浴室壁面全体にぐらつきがあることを確認しました。

また、女湯についても、ぐらつきはない状況ですが、いずれ男湯と同様の状況となるおそれがあることから、男湯、女湯ともに壁全体の修繕を今後実施する必要があると考えています。

5. 修繕内容について

当面の安全性を確保するため、落下した窓と同様の構造の窓(男湯3、女湯4)については撤去し、軽量の波型ポリカーボネート板(半透明)を取り付けました。

男湯の浴室壁面については、支柱に新たな柱を添える補強工事を行いました。

6. 今後の対応について

本格的な修繕工事については、調査、設計を行った後、具体的な工法などを決定し、対応する予定としております。時期については現在のところ未定です。

7. その他 施設の指定管理者：株式会社 MI しまね 代表取締役 川井 康正
指定管理期間：令和2年(2020)4月1日～令和4年(2022)3月31日