

新エネルギーセンター建設現場で発生した労災事故について

8月22日、8月27日にお知らせしました労災死亡事故にかかるその後の状況について、経過を含めて次のとおり報告します。

○現在までの経過・状況

- 8/22 (日) 死亡事故発生
被災者：62歳 男性（協力会社従業員）
工事中断（8/25午後から再開）
- 8/22. 23. 25 出雲警察署及び出雲労働基準監督署による現場検証
- 8/23. 24 J F Eエンジニアリング外請負業者による安全総点検の実施
- 8/24 J F Eエンジニアリング副社長から市長へ事故報告
- 8/26～ 警察及び労働基準監督署による事情聴取（複数回実施）
- 11/5 労働基準監督署から
J F Eエンジニアリングに対し是正勧告書交付
J F Eエンジニアリング及び協力会社に対し指導票を交付
- ① 是正勧告書（安全衛生法違反）の内容
違反事項：作業間の連絡及び調整について、J F Eエンジニアリングと協力会社との間及び協力会社相互間で行っていなかったこと
是正報告期日：令和3年11月30日
- ② 指導票の内容
指導事項：開口部の状況について確実に関係労働者に周知し、KY（危険予知）活動及びリスクアセスメントにも反映させること
開口部を容易に認識でき、なおかつ物理的に開口部に立ち入れない措置の採用、立入禁止の表示
改善報告期日：令和3年11月30日
- 11/16 J F Eエンジニアリングから一括「是正・改善報告書」提出

※「出雲警察署」の捜査状況については現時点で不明