

出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業省エネ設備導入補助金

Q & A

Q 1：市の補助金と国の他の補助金と併用することは可能か。

A 1：本事業は環境省の補助金を活用しています。他の国庫補助金との併用はできません。
なお、島根県単独の補助金の場合は、併用することが可能ですので、お問い合わせください。

Q 2：補助金の交付決定前に着手することは可能か。

A 2：市からの交付決定がない状態で事業着手することはできません。
交付決定を受けた後に事前着手したことが判明した場合は、交付決定を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

Q 3：高効率空調設備の交付要件に「従来の空調設備等に対して 30%以上の省 CO2 効果が得られるもの」とあるが、これはどのように確認すればよいか。

A 3：既存設備の代替として設備導入を行う場合、例えば、設備導入前の CO2 排出量と比較し、省 CO2 効果を確認してください。
新規で設備導入を行う場合、例えば、一般的に導入する設備を定義していただき、その設備と比較して、省 CO2 効果を確認することが想定されます。

Q 4：高効率照明機器を導入する上での注意点は。

A 4：調光制御機能を有した LED のみが交付対象となります。
調光制御機能を有する LED とは、以下のとおりです。
①スケジュール制御（予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能）
②明るさセンサによる一定照度制御（明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する）
③在/不在調光制御（人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する）のいずれかの機能を有する LED のことを指します。

Q 5：敷地内駐車場に設置する外灯について、補助対象となるか。

A 5：敷地内駐車場に設置する外灯について、補助対象となります。ただし、外灯の支柱は補助対象外になります。
なお、外灯の稼働に必要な電気を供給するための付帯設備（配管（電線）関係）は

補助対象となります。

また、屋外照明の場合も調光制御機能を有した LED となります。（ただし、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない）

Q 6：既存設備の撤去費及び処分費は補助対象経費となるか。

A 6：補助対象外となります。

Q 7：既存設備の撤去及び更新機器の設置に係る労務費及び足場等の費用は補助対象となるか。

A 7：既存設備の撤去に係る労務費及び足場等の費用は補助対象外となります。

更新機器の設置に係る労務費及び足場等の費用は補助対象となります。

補助対象事業費の算出にあたっては、撤去・設置に係る費用の算出根拠が分かる資料を添付してください。