別添 ［法第8条の3第2項］

水 質 検 査 結 果[一般廃棄物最終処分場]

作成日:令和2年1月 15日
施設名:神西一般廃棄物埋立処分場

水質の区分	放　　流　　水		地　　下　　水　　等				
採取場所の略称		基　準　値 （１ﾘｯﾄﾙにつき）	採取場所の略称	地下水(上流部)	地下水(下流部)		基準値（廃止基準）（１ﾘｯﾄﾙにつき）
採取年月日	令和元年10月23日 ※39は令和元年10月9日		採取年月日	令和元年 6月21日 ※26は令和元年10月9日	令和元年 6月21日 ※26は令和元年10月9日	年　月　日	
測定結果が得られた日	令和元年11月15日 ※39は令和元年11月 6日		測定結果が得られた日	令和元年 7月19日 ※26は令和元年11月 6日	令和元年 7月19日 ※26は令和元年11月 6日	年　月　日	
1 カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.1mg/L 以下	1 カドミウム	0.0003未満	0.0003未満		0.01mg/L 以下
2 シアン化合物	0.1未満	1mg/L 以下	2 全シアン	検出されず	検出されず		検出されないこと
3 有機燐化合物	0.1未満	1mg/L 以下	3 鉛	0.005未満	0.005未満		0.01mg/L 以下
4 鉛及びその他化合物	0.005未満	0.1mg/L 以下	4 六価クロム	0.02未満	0.02未満		0.05mg/L 以下
5 六価クロム化合物	0.02未満	0.5mg/L 以下	5 砒素	0.005未満	0.005未満		0.01mg/L 以下
6 砒素及びその化合物	0.005未満	0.1mg/L 以下	6 総水銀	0.0005未満	0.0005未満		0.0005mg/L 以下
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005mg/L 以下	7 アルキル水銀	検出されず	検出されず		検出されないこと
8 アルキル水銀化合物	検出されず	検出されないこと	8 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	検出されず	検出されず		検出されないこと
9 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	0.0005未満	0.003mg/L 以下	9 トリクロロエチレン	0.002未満	0.002未満		0.03mg/L 以下
10 トリクロロエチレン	0.002未満	0.3mg/L 以下	10 テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満		0.01mg/L 以下
11 テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.1mg/L 以下	11 ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L 以下
12 ジクロロメタン	0.002未満	0.2mg/L 以下	12 四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満		0.002mg/L 以下
13 四塩化炭素	0.0002未満	0.02mg/L 以下	13 １．２－ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満		0.004mg/L 以下
14 １．２－ジクロロエタン	0.0004未満	0.04mg/L 以下	14 １．１－ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L 以下
15 １．１－ジクロロエチレン	0.002未満	0.1mg/L 以下	15 １．２－ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満		0.1mg/L 以下
16 シス－１．２－ジクロロエチレン	0.004未満	0.4mg/L 以下	16 １．１．１－トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満		1mg/L 以下
17 １．１．１－トリクロロエタン	0.0005未満	3mg/L 以下	17 １．１．２－トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満		0.006mg/L 以下
18 １．１．２－トリクロロエタン	0.0006未満	0.06mg/L 以下	18 １．３－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満		0.002mg/L 以下
19 １．３－ジクロロプロペン	0.0002未満	0.02mg/L 以下	19 チウラム	0.0006未満	0.0006未満		0.006mg/L 以下
20 チウラム	0.006未満	0.06mg/L 以下	20 シマジン	0.0003未満	0.0003未満		0.003mg/L 以下
21 シマジン	0.003未満	0.03mg/L 以下	21 チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満		0.02mg/L 以下
22 チオベンカルブ	0.02未満	0.2mg/L 以下	22 ベンゼン	0.001未満	0.001未満		0.01mg/L 以下
23 ベンゼン	0.001未満	0.1mg/L 以下	23 セレン	0.002未満	0.002未満		0.01mg/L 以下
24 セレン及びその化合物	0.002未満	0.1mg/L 以下	24 １．４ジオキサン	0.005未満	0.005未満		0.05mg/L 以下
25 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	1未満	5mg/L 以下	25 クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.0002未満	0.0002未満		0.002mg/L 以下
26 ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	1未満	30mg/L 以下	26 ダイオキシン	0.25	0.32		1pg-TEQ/L 以下
27 フェノール類含有量	0.2未満	5mg/L 以下					
28 銅含有量	0.005未満	3mg/L 以下					
29 亜鉛含有量	0.02	2mg/L 以下					
30 溶解性鉄含有量	0.07	10mg/L 以下					
31 溶解性マンガン含有量	0.5	10mg/L 以下					
32 クロム含有量	0.02未満	2mg/L 以下					
33 ほう素及びその化合物	0.64	10mg/L 以下					
34 フッソ素及びその化合物	0.08未満	8mg/L 以下					
35 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	9.8	100mg/L 以下					
36 大腸菌群数	100未満	3,000個/㎤ 以下					
37 燐含有量	0.084	16mg/L 以下					
38 1.４ジオキサン	0.005	0.5mg/L 以下					
39 ダイオキシン	0.0039	10pg-TEQ/L 以下					