

令和3年11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
可燃ごみ	(t)
不燃ごみ	13.73 (t)
粗大ごみ	(t)
し尿等汚泥	(t)
その他(災害ごみ)	23.20 (t)
その他( )	(t)
その他( )	(t)
その他( )	(t)
その他( )	(t)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放流水	地下水等	
		地下水(上流部)	地下水(下流部)
採取日	令和3年11月22日	令和3年11月22日	令和3年11月22日
検査結果が得られた日	令和3年11月30日	令和3年11月30日	令和3年11月30日
電気伝導率 <sup>※4</sup>		50 mS/m	28 mS/m
塩化物イオン濃度 <sup>※4</sup>		62 mg/L	27 mg/L
水素イオン濃度(pH)	8.5		
生物学的酸素要求量	0.6 mg/L		
化学的酸素要求量	1.8 mg/L		
浮遊物質量	1未満 mg/L		
窒素含有量	2.8 mg/L		
異状の有無		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
		年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容 <sup>※2</sup>			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放流水	地下水等	
採取年月日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
検査結果が得られた日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
水質検査結果	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
異状の有無		無	無
		年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>			

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
	異状の有無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 <sup>※2</sup>				