

令和3年 4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
可燃ごみ	(t)
不燃ごみ	1.71 (t)
粗大ごみ	(t)
し尿等汚泥	(t)
その他 ( )	(t)
その他 ( )	(t)
その他 ( )	(t)
その他 ( )	(t)
その他 ( )	(t)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水		地下水等	
	採取場所	採取日	採取場所	採取日
採取場所			地下水(上流部)	地下水(下流部)
採取日	令和3年4月28日	令和3年4月28日	令和3年4月28日	令和3年4月28日
検査結果が得られた日	令和3年5月7日	令和3年5月7日	令和3年5月7日	令和3年5月7日
電気伝導率 <sup>※4</sup>		16 mS/m		12 mS/m
塩化物イオン濃度 <sup>※4</sup>		10 mg/L		10 mg/L
水素イオン濃度(pH)	7.6			
生物学的酸素要求量	0.5未満 mg/L			
化学的酸素要求量	1.1 mg/L			
浮遊物質量	1未満 mg/L			
窒素含有量	0.7 mg/L			
異状の有無		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
		年 月 日	年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容 <sup>※2</sup>				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水		地下水等	
	採取場所	採取日	採取場所	採取日
採取場所	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
採取年月日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
検査結果が得られた日	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
水質検査結果	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照	別紙「水質検査結果」参照
異状の有無		無	無	
		年 月 日	年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 <sup>※2</sup>				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
	点検日	R3.4.30	R3.4.30	R3.4.30
異状の有無	無	無	無	無
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 <sup>※2</sup>				